

**Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»**  
**КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102, Тел. 74-23-52**  
 Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.  
 выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
 благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

**ПРОТОКОЛ № 170**

Дата отбора проб 18.10.2021 г.

Объект, из которого отобрана проба каптаж

(родник, водопровод, питьевой бачок и т.д.)

Местонахождения с.п. Лечинкай, Чегемского р-на

(район, населенный пункт)

Место отбора пробы \_\_\_\_\_

(водозаборное устройство, сооружение и т.д. или ориентиры расположения)

Температура воды в момент отбора пробы \_\_\_\_ 0С. Примечания:

Пробы отобрал: Ансокова И.Х.

(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Дата проведения анализа «18» 10 2021 г.- «29» 10 2021

Определяемый ингредиент	ПДК (предел. допуст. концент рация)	Каптаж (ул Кануковеева, 4) в/к	Каптаж (ул. Пачева, 4) в/к			
Время отбора		13-06	13-17			
Запах качественно(баллы)20гр	2,0	0	0			
60гр	2,0	0	0			
Привкус (баллы)	2,0	-	0			
Мутность ЕМФ	2,6	0,65	0			
Цветность (град)	20,0	3,4	0			
pH	6-9	7,86	7,45			
Окис.перманганатная мг-дм3	5,0	0,94	1,02			
Азот аммонийных солей мг-дм3	2,0	<0,05	<0,05			
Нитраты мг-дм3	45,0	5,0	20,6			
Нитриты мг-дм3	3,0	<0,003	<0,003			
Общая жесткость ож	7,0 (10)	3,3	5,0			
Сульфаты мг-дм3	500,0	24,0	24,0			
Хлориды мг-дм3	350,0	4,2	11,3			
Железо мг-дм3	0,3	<0,1	<0,1			
Марганец мг-дм3	0,1					
Медь мг-дм3	1,0					
Цинк мг-дм3	5,0					
Мышьяк мг-дм3	0,05					
Фтор мг-дм3		0,23	0,25			
Свинец мг-дм3	0,03					
Сероводород мг-дм3	0,003					
Сухой остаток мг-дм3	1000 (1500)	243,0	290,0			
Углекислота свободная мг-дм3						
ОМЧ КОЕ в 1 мл	<50	6 КОЕ	6 КОЕ			
ОКБ КОЕ в 100мл	Отсутст	16,3 КОЕ	3,7 КОЕ			
ТКБ КОЕ в 100мл	Отсутст	Не обнаружено	3,7 КОЕ			

Анализ произвела Кодзокова Р.В., Альботова Н.С.

Зав. лабораторией



З.Н.Сергеева

